



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499) 394-37-76 гор. Москва; (812) 748-24-57 Санкт-Петербург; (800) 500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; Сайт: dsprus.ru.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №1-411.

**ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИ-
АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ».
ЛОГБУ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ».**

**188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им.
Свердлова, ул. Садовая, дом 13.**

пос. им. Свердлова 2023г.

Содержание:

№	Наименование:
1	Условные обозначения.
2	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ).
3.	Акт обследования объекта социальной инфраструктуры.
4.	Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
5.	Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
6.	Заключение.
7.	Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Условные обозначения.

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды на кресло колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - умственно отсталые.
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон (Отдельно стоящее здание/ Часть здания);
- «ОСИ» – объект социальной инфраструктуры.

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7827 00038675
/ Д. Илиади /
« » 2023г.



УТВЕРЖДАЮ
И.о директора ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
/ В.С. Абышева /
« » 2023г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.

Полное наименование организации: ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ».

Адрес объекта: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая. (ОКВЭД 87.90)

Сведения об объекте:

- Отдельно стоящее здание/ Часть здания «3» этаж (а; ей), «2 219.5» кв.м.
- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- Год постройки здания – «1993» год. Приспособление под современное использование – «2010» год.
- Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет).

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название организации, которая предоставляет услугу населению: ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Адрес места нахождения организации: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13.

Юридический адрес организации: 188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д.38.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Форма собственности (государственная, негосударственная) – Государственная.

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

Расстояние до объекта от остановки транспорта: до «250» м.

Время движения (пешком): (5-10 минут).

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

Перекрестки:

- нерегулируемые - есть.

- регулируемые – нет.

- со звуковой сигнализацией, таймером - нет.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная.

Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/ Не адаптировано	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ (С) Прилегающая территория является собственностью обследуемого объекта. Предусмотрена минимально необходимый перечень мероприятий для осуществления доступности для основных групп МГН, кроме людей с полной потерей зрения.
2	Вход (входы) в здание	Частично адаптировано.	ДЧ-И (К, С); ДП-И (О, Г, У).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Частично адаптировано.	ДУ (К, С); ДП-И (О, Г, У). Доступ на верхние этажи здания для МГН категории «К» и «С», осуществляется при использовании существующего лифта, с сопровождением сотрудников учреждения.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Частично адаптировано.	ДЧ-И (К, С); ДП-И (О, Г, У).
5	Санитарно-гигиенические помещения	Частично адаптировано.	ДУ (К, С); ДП-И (О, Г, У).
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Частично адаптировано.	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не адаптировано.	ДУ (К, О, Г, У); ВНД (С). Прилегающая территория не является собственностью обследуемого объекта.

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
1	С момента ввода объекта в эксплуатацию	Да (Паспорт доступности от 2019 г.)
2	Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта	Нет
3	Формат предоставления услуги	На объекте

4	Количество паспортизированных зданий	1
5	Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/ процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	Не менее 10 %
6	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества организации, предоставляющих данные населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	Не менее 10 %
7	Иные (указать)	Нет

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта		
1	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие	Примечание
1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Парковочные места предусмотрены на прилегающей к территории, участке. Данный участок является собственностью обследуемого объекта.
1.2	Сменные кресла-коляски	Да	Предусмотрены
1.3	Адаптированные лифты	Да	Существующий лифт условно удовлетворяет требованиям доступности.
1.4	Поручни	Да	Частично соответствует
1.5	Пандусы	Да	При проведении капитального ремонта крыльца, рекомендовано предусмотреть навес. Поручни дополнительно оборудовать ригелями.
1.6	Подъемные платформы	Нет	Отсутствует необходимость
1.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
1.8	Доступные входные группы	Да	Частично соответствует
1.9	Доступные санитарно-гигиенические	Да	До момента проведения

	помещения		капитального ремонта и реконструкции, рекомендована установка: поручня на раковину; специализированного крючка для костылей; тактильную мнемосхему с расположением сантехнического оборудования; кнопку вызова помощи; поворотного специализированного зеркала для МГН.
1.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да	Соответствует
1.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Нет	Отсутствует необходимость
1.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Да	Соответствует
1.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да	Соответствует
1.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Да	Частично соответствует

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрено
2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрено
3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».

4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
5	Иные (указать)	-	-

IV. Управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	<p>Приобретение и установка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установка таблички с номером телефона и кнопкой вызова помощи. На входную группу на территорию (на входных воротах на территорию), установить таблички с номером телефона для вызова специалиста. Размер 150x300 мм. Высоту установки принять 1,0 м. - На главную входную группу «обновить» информационную табличку с наименованием учреждения и режимом работы. - Предусмотреть маркировку краевых ступеней внешних и внутренних лестниц. - Предусмотреть дооборудование санитарно-гигиенического помещения для МГН: рекомендована установка: поручня на раковину; специализированного крючка для костылей; тактильную мнемосхему с расположением сан технического оборудования; кнопку вызова помощи; поворотного специализированного зеркала для МГН. 	2023г - 2025г.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ:

Доступность частично-избирательно для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для принятия решения требуется, **не требуется** – согласование.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата, наименование сайта, портала: нет.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О; С, Г; У).

***Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.**

№	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг (ФИО)
1	И.о директора ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов» В.С. Абышева
2	Руководитель ООО «ДС» Илиади Д. Д.
3	Инженер ПТО ООО «ДС» Анисимова Е. В.



СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7827 00038675
_____ / Д. Илиади /
« _____ » _____ 2023г.



УТВЕРЖДАЮ
И.о директора ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
_____ / В.С. Абышева /
« _____ » _____ 2023г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование объекта: ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.2. Адрес объекта: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-Отдельно стоящее здание/ Часть здания «3» этаж (а; ей), «2 219.5» кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- 1.4. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам,) ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ».
- 1.5. Адрес объекта: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13.
- 1.6. Юридический адрес организации: 188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д.38.
- 1.7. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) – Государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность: - Региональная.
- 1.10. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): - Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации: 191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6. Литер А. Тел.: 8 (812) 539-46-46. e-mail.: ktszn@lenreg.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая. (ОКВЭД 87.90)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Согласно ОКВЭД.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): Все возвратные категории, кроме детей дошкольного и школьного возраста. (Граждане старше 18 лет, не страдающие психическими расстройствами).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) – Доступен частично избирательно (К, С, О, Г, У).
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: Проходимость не более «200» человек.
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта – до «250» м;

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие).

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) - отсутствует.

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет).

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет).

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	Б; ДУ; ВНД
в том числе инвалиды		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б/ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б/ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

ВЫВОДЫ К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате обследования установлено:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория является собственностью учреждения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения ограничен.
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения ограничен.
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью разъяснения места расположения санитарно-гигиенического оборудования. В следствии конструктивной особенности планировки обследуемого здания, доступ для МГН категории «К» - ограничен.
- Специализированная зона оказания услуг – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.
- Эвакуационные выходы - доступны только с помощью сопровождения сотрудниками учреждения или сопровождающими.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

_____ / Д. Илиади /
« _____ » _____ 2023г.



УТВЕРЖДАЮ

И.о директора ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

_____ В.С. Абышева/
« _____ » _____ 2023г.



Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта на объекте социальной инфраструктуры: ЛОГБУ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ», расположенном по адресу: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на ОСИ, расположенном по адресу: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ были/ не были/ частично, произведены мероприятиями по повышению уровня доступности, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или несколькими категориями инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)				
					к	о	с	г
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения							
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.							
1.1.1	Прилегающая территория, не являющаяся собственностью обследуемого объекта, условно удовлетворяет требованиям доступности. Требуется предусмотреть занижение бордюрного камня, с предусмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках Предусмотреть обустройство	+	+	+	+	+	2023 – 2025г	СП59.13330.2020

	наземного тактильно информационного мощения для МГН. Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления и/или собственнику участка, с информированием его о необходимости обеспечить и адаптировать доступ для инвалидов всех групп.							
2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению							
2.1	Установить табличку с номером телефона и кнопкой вызова помощи. На входную группу на территорию (на входных воротах на территорию), установить таблички с номером телефона для вызова специалиста. Размер 150x300 мм. Высоту установки принять 1,2 м.	+	+	+	+	+	2023 – 2025г	СП59.13330.2020
3	Зона: входной узел							
3.1	Рекомендовано предусмотреть контрастную маркировку краевых частей 1-й и последней ступени. Дополнительно предусмотреть безопасное завершение поручней, длиннее марша лестницы на 0,3м. Предусмотреть тактильно информационную вывеску с наименованием учреждения и режимом работы учреждения. При проведении капитального ремонта крыльца, рекомендовано предусмотреть навес. Поручни дополнительно оборудовать ригелями.	+	+	+	+	+	2023 – 2025г	СП59.13330.2020
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы							
4.1	Объект является специализированным учреждением для лиц с инвалидностью и другими аналогичными ограничениями. В связи с этим, рекомендовано предусмотреть проект реконструкции здания, с адаптацией соответствующих требованиям доступности эвакуационных выходов, зон безопасности и т.д. До момента проведения капитального ремонта и реконструкции, рекомендовано «обновить» существующую маркировку всего пути следования эвакуации на высоте 0,3-0,4 от пола, фотолюминесцент-	+	+	+	+	+	2023 – 2025г	СП59.13330.2020

	ной лентой. Дополнительно рекомендовано приобрести эвакуационные специализированные кресла.								
5	Зона: целевого назначения								
5.1	Предусмотреть возможность приобретения специализированных адаптивных устройств виде индукционной петли, портативного увеличителя.	+	+	+	+	+	2023 – 2025г	СП59.13330.2020	
6	Санитарно-гигиенические помещения								
6.1	Рекомендована установка: поручня на раковину; специализированного крючка для костылей; тактильную мнемосхему с расположением сантехнического оборудования; кнопку вызова помощи; поворотного специализированного зеркала для МГН.	+	+	+	+	+	2023 – 2025г.	СП59.13330.2020	
7	Информационное обеспечение на ОСИ								
7.1	Рекомендовано обновить существующую вывеску с наименованием учреждения. Дополнительно предусмотреть таблички с номерами телефонов и кнопками вызова помощи.	+	+	+	+	+	2023 – 2025г.	СП59.13330.2020	
8	Все зоны и участки								
8.1	Руководству учреждения рекомендовано организовать сопровождение МГН на все время препровождения людей с ограниченными возможностями.	+	+	+	+	+	-	-	

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у-инвалиды с нарушением интеллекта.

* «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7827 00038675
/ Д. Илиади /
« » 2023г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о директора НОЛ ВУ «Всеволожский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»
/ В.С. Абышева /
« » 2023г.

Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1.		Доработать/уточнить (актуализировать) приказы и должностные инструкции, а также журналы проверки оборудования.	-	2023 г.
2.		Установить табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение	10 000	2023 г.
3.		Установить тактильно информационную вывеску с наименованием и режимом работы учреждения, дублируемую шрифтом Брайля.	10 000	2023 г.



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499) 394-37-76 гор. Москва; (812) 748-24-57 Санкт-Петербург; (800) 500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; Сайт: dsprus.ru.

Заключение по результатам обследования на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения ЛОГБУ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ».

Адрес: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13.

Дата обследования: 08.07.2023г.

Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 00038675 от 21.04.2016г. - Илиади Д.Д.

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Произведено визуально-техническое обследование объекта социальной инфраструктуры, расположенного по адресу: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13, на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и других маломобильных групп населения.

Цель обследования:

- Определение соответствия обследуемого объекта требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации, в частности требованием СП 59.1330.2020 и Федеральному закону Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Определение технической возможности обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и других маломобильных групп населения, на территорию и в помещении 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13.

Исследование проводилось с использованием следующих методов:

- Метод наблюдения (визуальный осмотр объекта исследования с применением фотофиксации);
- Измерительный метод для снятия необходимых замеров;
- Метод анализа полученных данных;
- Метод сопоставления, сравнения данных осмотра с нормативными требованиями.

Методы исследования по классификации:

1. По характеру воздействия на объект: неразрушающий.
Неразрушающий метод — это метод, при котором не нарушается пригодность изделия, конструкции, здания и сооружения к применению и эксплуатации.
2. По месту проведения исследования: натурный.
Натурный метод — это исследования, выполняемые непосредственно на объекте строительного технического обследования.
3. По применяемым средствам обследования: визуальный метод.
Визуальный метод — это визуальный осмотр, фотофиксация объекта строительного технического обследования.
Согласно п.7, СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»: визуальное обследование проведено с целью предварительной оценки технического состояния строительных конструкций здания по внешним признакам и для определения необходимости проведения детального инструментального обследования. Основой визуального обследования является осмотр здания и отдельных его конструкций, а также внутренних инженерных коммуникаций с применением измерительных приборов и инструментов.

Используемые измерительные инструменты и приборы:

- Лазерный дальномер BOSCH PLR25 (3 603 F72 500);
 - Рулетка измерительная PSH2K 2 класс точности, длина 5 м;
 - Цифровой фотоаппарат марки «Canon PS3», для фотофиксации выявленных дефектов, отклонений и прочих недостатков.
- Замеры геометрических характеристик произведены в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».

2. УСТАНОВЛЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ/СООТВЕТСТВИЯ ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СП 59.1330.2020:

Не соответствие/соответствие СП 59.1330.2020

1. Прилегающая территория является собственностью обследуемого объекта. Дорожное покрытие находится в удовлетворительном состоянии. Отсутствует тактильно-информационное мощение.
2. Согласно п. 6.1.1 как минимум одна входная группа должна быть доступна для людей с ограниченными возможностями. В связи с чем собственник самостоятельно принимает решение об адаптации прочих входных узлов. В случае, если собственник принял решение адаптировать одну группу, на прочих входных группах в обязательном порядке предусматривается табличка с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение и описание маршрута до ближайшей доступной входной группы.
3. Доступ для людей передвигающихся на кресла колясках предусмотрен с помощью стационарного пандуса.
4. Дополнительно рекомендовано предусмотреть табличку с кнопкой вызова помощи, дублированную номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение.
5. Краевые части лестниц, (первую и последнюю ступень каждого лестничного марша) – необходимо промаркировать контрастной лентой из тактильного или абразивного материала контрастного цвета. Ширину ленты принять не менее 80 мм и не более 100 мм.
6. На дверных полотнах каждой входной групп обеспечивающее доступ для людей с ограниченными возможностями рекомендовано предусмотреть - Информационно тактильную вывеску 300x400 мм, с наименованием учреждения, режимом работы и адресом, дублируемую шрифтом Брайля. А также необходимо предусмотреть таблички с номером телефона вызова помощи.
7. На существующей входной группе, отсутствует информационное тактильное предупреждающее мощение, установленных в соответствии п.5.1.10. Тактильно - контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм
8. Краевые части всех лестниц, (первую и последнюю ступень каждого лестничного марша) – необходимо промаркировать контрастной лентой из тактильного или абразивного материала контрастного цвета. Ширину ленты принять не менее 50 мм и не более 100 мм.
9. Существующие поручни не соответствуют п. 6.2.11. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Поручни лестниц должны соответствовать требованиям к опорным стационарным устройствам. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями.
10. Отсутствует тактильно информационная мнемосхема расположения санитарно-гигиенического оборудования и табличка, информирующая о доступности санитарно-гигиенического узла. Отсутствует опорный поручень раковины. Не предусмотрено специализированное поворотное зеркало для МГН. Нет крючка для костылей.

Заключение

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Достижимости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.


В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы (реализованы) в минимальном необходимом и минимально достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию – условно соответствуют требованиям доступности. Предусмотрены и выполнены минимально необходимые требования, для организация самостоятельного и безопасного доступа для МГН всех категорий, кроме людей с полной потерей зрения. Отсутствует тактильно-информационное мощение. В рамках альтернативного варианта обслуживания, согласно существующим законным требованиям, администрацией учреждения, рекомендовано организовать сопровождение людей с полной потерей зрения и при обращении или необходимости прочих МГН, на все время препровождения на территории объекта. Дополнительно необходимо написать письмо в местные органы самоуправления, с просьбой приведение участка пути следования в соответствии с требованием СП59.13330.2020.
- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория является собственностью учреждения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения ограничен.
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения ограничен.
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью разъяснения места расположения санитарно-гигиенического оборудования. В следствии конструктивной особенности планировки обследуемого здания, доступ для МГН категории «К» - ограничен.

- Специализированная зона оказания услуг – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.
- Эвакуационные выходы - доступны только с помощью сопровождения сотрудниками учреждения или сопровождающими.

Обследуемый объект удовлетворяет требованиям доступности и безбарьерности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, предусмотрена (доступность частичная для МГН категории «К»; «О»; «Г»; «У». Частично избирательно/ условно доступен для МГН категории «С»)

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДС»



[Handwritten Signature] Д. Илиади

* «ТСР» - техническое средство реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Название организации, которая предоставляет услугу населению: ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ».

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Наименование объекта: ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Адрес объекта: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13.

Сведения о размещении объекта:

-Отдельно стоящее здание/ Часть здания «3» этаж (а; ей), «2 219.5» кв.м.

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам,) ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ».

Адрес объекта: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13.

Юридический адрес организации: 188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д.38.

Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Форма собственности (государственная, негосударственная) – Государственная.

Территориальная принадлежность: - Региональная.

Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): - Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

Адрес вышестоящей организации: 191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, Литер А. Тел.: 8 (812) 539-46-46. e-mail.: ktszn@lenreg.ru.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая. (ОКВЭД 87.90)

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): Проходимость не более «200» человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): По месту предоставления услуги на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возвратные категории, кроме детей дошкольного и школьного возраста. (Граждане старше 18 лет, не страдающие психическими расстройствами).

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; «Г»; «У».

Мы, нижеподписавшиеся, И.о директора ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов» В.С. Абышева, с одной стороны, и Представитель СПб ООВБД - «Инвалиды войны» И. О. Кунец, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «Да, соответствует для К, О, Г».
2. Пандус стационарный наружный** : «Да, соответствует для К».
3. Пандус стационарный внутренний** : «Нет» не требуется.
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: «Нет» требуется.
5. Наружная лестница входной зоны: «Да, соответствует для О, У, Г».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «Нет» не требуется.
7. Поручни наружные входной зоны: «Да, частично соответствует для О, У, К, Г».
8. Поручни внутренние входной зоны: «Нет» не требуется.
9. Дверные проемы входной зоны**** : «Да, соответствует для К, О, У, Г».
10. Подъемные платформы наружные: «Нет» не требуется.
11. Подъемные платформы внутренние: «Нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «Да».
13. Лифт пассажирский: «Да, частично соответствует для К, О, У, Г».
14. Лифт грузовой: «Нет» не требуется.
15. Мобильные лестничные подъемники. «Нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «Да, частично соответствует для О, У, Г»; «Условно соответствуют для К, С».
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : «Нет».
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «Нет».
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: «Да, предусмотрено».
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Да, предусмотрено».

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в , расположенного по адресу: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13... и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично / условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения,

в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа / распоряжения, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к объекту, не принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
	О, К, С, Г, У	Условно избирательно удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации.	№ 105-од от 10.08.2023 г
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
	О, К, С, Г, У	Частично избирательно удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Планом мероприятий предусмотрены мероприятия по адаптации.	№ 105-од от 10.08.2023 г
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
	О, К, С, Г, У	Частично избирательно удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Планом мероприятий предусмотрены мероприятия по адаптации.	№ 105-од от 10.08.2023 г
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
	О, К, С, Г, У	Частично избирательно удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Планом мероприятий предусмотрены мероприятия по адаптации.	№ 105-од от 10.08.2023 г

5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
	О, К, С, Г, У	Условно избирательно удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Планом мероприятий предусмотрены мероприятия по адаптации.	№ 105-од от 10.08.2023 г
6	Информационное обеспечение на Объекте		
	О, К, С, Г, У	Частично избирательно удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Планом мероприятий предусмотрены мероприятия по адаптации.	№ 105-од от 10.08.2023 г
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
	О, К, С, Г, У	Условно избирательно удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Планом мероприятий предусмотрены мероприятия по адаптации.	№ 105-од от 10.08.2023 г
8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
	О, К, С, Г, У	Парковочные места предусмотрены на прилегающей к территории, участке. Данный участок не является собственностью обследуемого объекта. Парковочное место на территории учреждения с целью обеспечения антитеррористической безопасности, предусмотреть невозможно.	№ 105-од от 10.08.2023 г

И.о директора ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13

/ В.С. Абышева/



Представитель ЛО ООИВА - "Инвалиды



/ А.Г Чепурной /