

АКТ
о проведении пожарно-профилактической работы
«ОГПС Всеволожского района»

«21» мая 2025 г.

Организация: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ЛОГБУ «Всеволожский ДИ»

(наименование юридического лица)

Всеволожский район, посёлок городского типа имени Свердлова, улица Садовая, дом 13
(адрес юридического лица/фактический адрес объекта защиты)

Характеристика объекта защиты ЛОГБУ «Всеволожский ДИ», посёлок городского типа имени Свердлова, улица Садовая, дом 13:

Здание 1993 года постройки состоит из 3 этажей. Территория закрытая, огорожена (ЖБИ плиты). Главные въездные ворота откатные, установлена будка охраны, пропускной режим. С обратной стороны ограждения имеются запасной машиновъезд. На данный момент в здании идёт ремонт по договору с ООО «Теком-Тех». В настоящее время ремонт закончен на 3 этаже, второй этаж – идёт ремонт. На первом этаже расположены палаты лежачих постояльцев, пункт охраны, процедурный кабинет, дезинфекционная камера, пищеблок, столовая, церковь, санузлы и душевые, на втором – палаты, пост медсестёр, зал ЛФК, буфет, кабинеты, санузлы и душевые. и на третьем этаже – палаты постояльцев, санузлы и душевые, комната отдыха, административные помещения и кабинеты. На территории расположены гаражи – 5 шт. и котельная. В дневное время на объекте находится 120 человек персонала и постояльцев, в ночное - 86 человек. Имеется наружная эвакуационная лестница с кровли одноэтажной пристройки, в которой расположена столовая. Также на объекте имеется лифт.

Система АПС – в наличии

ПГ – нет.

ПК – 6 штук расположены по 2 штуки на каждом этаже у лестничного проёма справа и слева.

ПВ – есть на территории, 200 метров кубических, 50 метров от центрального входа.

Огнетушители – 41 шт.

Шкаф для хранения СИЗ – 3 шт. на каждом этаже по 1 (в связи с ремонтом шкаф с 3 этажа временно расположен на 2 этаже).

Кровля – мягкая (рубероид).

Количество эвакуационных выходов - 7

Информационный стенд по ПБ - в наличии, на первом этаже.

Планы эвакуации - в наличии, 6 шт., по 2 на каждом этаже (в связи с ремонтом временно отсутствует план на 2 этаже).

Чердак – технический этаж, через люк по приставной металлической лестнице.

Подвалы – закрыт, есть эвакуационный выход на улицу.

Расстояние до ближайшей Пожарной части №102 – 1,23 км.

Мною, Голубевой Е.В., Инструктором противопожарной профилактики пожарной части Государственной противопожарной службы пожарной части №101 им. Буренко, совместно с заместителем директора Аглеевым Алексеем Робертовичем

В период с «20» мая 2025 г. по «21» мая 2025 г. проведено:

Мероприятие по пожарной пропаганде:

Проведена беседа с персоналом на темы:

- «Организация и проведение тренировок по противопожарной защите и эвакуации людей при пожаре»;

- «Первичные средства пожаротушения»;
- «Возможные причины пожаров и условия для их возникновения»;
- «Соблюдение противопожарного режима в организациях»;
- «Организация противопожарных мероприятий на объектах социальной сферы»;
- «Противопожарный период».

Проведено бесед: 1

Охват человек: 10 человек.

Проведена профилактическая беседа на тему пожарной безопасности с постояльцами:

- «Меры пожарной безопасности в быту»;
- «Пожарная опасность электрооборудования и противопожарные мероприятия при его эксплуатации»;
- «Опасные факторы пожара»;
- «Треугольник огня».

Проведено бесед: 1

Охват: 30 человек.

Оказана методическая помощь по оформлению информационных стендов и уголков пожарной безопасности агитационной литературой по пожарной безопасности.

Мероприятие по профилактике пожаров:

С целью исключения возможности возникновения пожара проведено наблюдение:

1. За содержанием путей эвакуации, эвакуационных выходов.

1.1 ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов», г.п. им.

Свердлова, ул. Садовая, д. 13::

- В здании имеется 7 эвакуационных выходов, не захламлены. По направлению движения к эвакуационным выходам размещены указатели (направляющая стрелка). Над дверями эвакуационных выходов, установлены световые указатели, обозначающие эвакуационные выходы. Двери эвакуационных выходов открываются изнутри с помощью щеколды, по направлению движения выхода из здания. Ширина и высота дверного проема эвакуационных выходов – согласно нормам.

На первом этаже на медицинском посту расположены носилки и складные кресла-коляски по количеству лежащих постояльцев в случае эвакуации. В здании имеются 6 планов эвакуации, в случае возникновения пожара, размещенные на видных местах, по одному на каждом этаже у лестниц.

Шкафы для хранения СИЗ укомплектованы:

- ГДЗК -ЕН– 35 шт.
- ГДЗК «Гарант -1» - 21 шт.
- Респиратор «Алина» - 150 шт.
- КИМГЗ – 36 шт.
- ИПП-1 – 121 шт.
- Противогазы – 70 шт.
- Пакет перевязочный стерильный -58 шт.
- Противопожарное полотно-1 шт.
- Дозиметр-1шт.
- Ватно-марлевые повязки-32 шт.

2. За средствами обнаружения возгорания и оповещения людей (пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре):

- Система АПС Болид С2000-БКИ в наличии, работоспособна 2013 года. Техническое обслуживание осуществляется ООО «СТРОЙТЭК», контракт от 13.01.2025 года.
- Система оповещения – в наличии, речевая.

- Диспетчерский пульт находится на посту охраны на 1 этаже в вестибюле центрального входа. Дублируется на пост медсестры, находящийся на 2 этаже. Круглосуточные дежурные в количестве 5 человек обеспечены средствами индивидуальной защиты и заряженными фонарями.
- Вывод сигнала – ПАК «Стрелец Мониторинг» в 96 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области.
- Пожарные извещатели – в наличии.
- Дымовые извещатели – в наличие.
- Ручные пожарные извещатели – в наличии.

3. За наличием первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны и др.):

3.1 ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов», гп. им.

Свердлова, ул. Садовая, д. 13:

- Огнетушители 41 шт. Переносные порошковые ОП-4 -24 шт., углекислотные ОУ-3 – 12 шт., передвижные ОП-50 – 5 шт. Индикатор давления (манометр) огнетушителей находится в зеленой зоне, размещаются в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение и опрокидывание. Огнетушители перезаряжены - согласно нормам, пронумерованы, целостность пломб не нарушена. Расположение огнетушителей отображено на плане эвакуации – соответствует. В помещении церкви на первом этаже отсутствует огнетушитель (г. XXI, п. 419 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). В настоящее время на объекте защиты ведётся косметический ремонт 2 этажа, в связи с чем огнетушители со 2 этажа перенесены. Также имеется противопожарное полотно 1,5 х 2м. – 1 шт.
- Журнал учета огнетушителей ведется;
- Пожарные краны – 6 шт., по 2 шт. на каждом этаже, установлены на высоте 1,35 м. от уровня пола и размещаются в шкафах из негорючего материала, которые имеют отверстие для проветривания и надпись ПК, укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, организована перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), документы в наличии.

4. За получением сведений и документов о состоянии пожарной безопасности объекта защиты:

Документация состояния ПБ - в наличии, заполнена согласно нормам:

- Инструкции о мерах пожарной безопасности, ответственного за пожарную безопасность. О действиях персонала в дневное и ночное время
- Журнал учета огнетушителей
- Журнал учета учебно-тренировочных эвакуаций
- Журнал учета инструктажей
- Журнал учета присвоения группы по электробезопасности


- По итогам проведения мероприятия по профилактике пожаров предлагаем Вам обратить внимание на выполнение следующих неотложных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности:

- В части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения, следует предусматривать не менее 1 огнетушителя ((г. XXI, п. 419 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

По окончании профилактического мероприятия вручены листовки по противопожарной пропаганде 5 штук

Подписи лиц, участвующих в мероприятии:

Голубева Екатерина Владимировна
Инструктор ПП ГПС ПЧ №101 им. П.Т.Буренко
(ФИО, должность)





(подпись)
«21» мая 2025 г.

Дьячкова Светлана Анатольевна
Директор ЛОГБУ «Всеволожский ДИ»
(ФИО, должность)

Аглеев Алексей Робертович
Зам. директора
(ФИО, должность)




(подпись)
«21» мая 2025 г.


(подпись)
«21» мая 2025 г.